

**ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2

ΘΕΜΑ 1

Εάν ο προσφέρων επιθυμεί να εξεταστούν βελτιωτικές προτάσεις που απαιτούνται για χώρους χειρουργείων , μπορεί να υποβάλει- εκτός από την αρχική πρόταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΩΚΚ - και μία άλλη πρόσθετη βελτιωμένη πρόταση με διαφορετικές προδιαγραφές όπως π.χ.

1. Φίλτραση πρόφιλτρου M5 και σακόφιλτρου F9
2. Η χρήση ανοξειδωτων πλαισίων και εσωτερικών πανέλων στα ίδια τα στοιχεία
3. Φλαντζωτές συνδέσεις αεραγωγών με EPDM κατάλληλο για νοσοκομεία
4. Προσθήκη θυρίδων επίβλεψης πέραν των τμημάτων φίλτρων και στα τμήματα ανεμιστήρων και υγραντήρα κλπ

ΘΕΜΑ 2

Στο συνημμένο σχέδιο (και pdf) εμφανίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η προτεινόμενη θέση της κλιματιστικής μονάδας και των αεραγωγών εισαγωγής και επιστροφής

Οι αεραγωγοί θα πρέπει να οδεύσουν σε ύψος 3,00μ από το δάπεδο του εξώστη 2ου ορόφου, επί μεταλλικής κατασκευής που θα κατασκευάσει άλλος εργολάβος.

Οι σωληνώσεις ζεστό/κρύο θα ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή με τους αεραγωγούς

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΕΜΕΚ