

**ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ  
Ευρυδάμαντος & Γαλαξία 2 – Αθήνα

**ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

**ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 3**

Με βάση την υπάρχουσα εγκατάσταση, οι θερμοκρασίες εισόδου/εξόδου νερού στο ψυκτικό και θερμαντικό στοιχείο είναι:

Ζεστό νερό 78ο -80ο C

Ψυχρό νερό 7ο C

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΕΜΕΚ