

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υπεβλήθησαν δίδονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις:

1. Επιβεβαιώνουμε ότι ο ανελκυστήρας φορείων θα προσφερθεί με 6 στάσεις όπως φαίνεται στην τομή των δύο ανελκυστήρων.

2. Οι διαστάσεις και η λειτουργία των θυρών εξαρτάται από την πρόταση του προσφέροντος υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι εκ των κανονισμών προκύπτουσες υποχρεωτικές διαστάσεις (α) για τον ανελκυστήρα πυροσβεστών που πρέπει να εξυπηρετεί κατά το δυνατόν και ΑΜΕΑ, (β) για το ανελκυστήρα φορείων.

Τηρουμένων των ανωτέρω, οι αυτόματες θύρες κεντρικού ανοίγματος είναι προτιμητέες, χωρίς να αποτελούν υποχρεωτικό κριτήριο απόρριψης των θυρών πλευρικού ανοίγματος.

3. Πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων Αναδόχου

(Πρόσκληση Α.10) Η υποβολή του προγράμματος είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει στην Αγγλική γλώσσα

4. Πιστοποιητικά ποιότητας – έγκρισης τύπου

(Πρόσκληση Α.4) Η υποβολή του προγράμματος είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει στην Αγγλική γλώσσα (εάν είναι η γλώσσα αναφοράς του αρχικού εγγράφου) ή σε Ελληνική/Αγγλική μετάφραση εάν αυτή είναι επίσημα επικυρωμένη από αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ