ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

			ΠΑΡΟΧΗ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ		ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΤΥΠΟΣ-ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ	ΠΙΣΤΟΠ. - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
			(m³/h)	(mmΥΣ)							
1	**ΑΝ.ΥΠ.1 Ηλ Πεδίων**	ΚΑΠΝΟΥ 400oC F400 120 EN 12101-3 FAN SECTION ME INVERTER	2.700	12.2							
2	**ΑΝ.ΥΠ.2 Ηλ Πεδίων**	ΚΑΠΝΟΥ 400oC F400 120 EN 12101-3 FAN SECTION ME INVERTER	3.600	3.4							
3	**ΑΝ.1 Καπνού**	ΚΑΠΝΟΥ 400oC F400 120 EN 12101-3 FAN SECTION ME INVERTER	40,500 / 59,900	**4 ACH**	**6 ACH**						
4	**ΑΝ.2 Καπνού**	ΚΑΠΝΟΥ 400oC F400 120 EN 12101-3 FAN SECTION ME INVERTER	40,500 / 59,900	**4 ACH**	**6 ACH**						
5	**ΑΝ.ΗΜ.1 (WC)**	FAN SECTION ME INVERTER	1.810	11,9							
6	**ΑΝ.ΗΜ.2 (WC)**	FAN SECTION ME INVERTER	670	6.3							
7	**ΑΝ.ΗΜ.4 (2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)**	ΚΑΠΝΟΥ 400oC F400 120 EN 12101-3 FAN SECTION ME INVERTER	750 / 1150	10mmΥΣ							
	ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ										
	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ										
	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ										
	ΠΥΡ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ										