

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΜΕ
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

4^η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κατόπιν ερωτημάτων συμμετεχόντων διαβιβάζεται συνημμένα η τέταρτη εγκύκλιος :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Να πιβεβαιωθεί ποια καλώδια υπογείων είναι πυράντοχα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πυράντοχα είναι τα καλώδια που εκκινούν από τον πίνακα εφεδρικής παροχής
Αποθηκών,
Η/Μ χώρων
Φωτισμού ασφαλείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τα ερμάρια των πινάκων που περιλαμβάνονται στην προσφορά μας είναι πυράντοχα Ε90 .
Επιτρέπεται σπή διαστάσεων ανάλογης της διάστασης της σχάρας μέσω της οποίας οδεύουν τα καλώδια
για να διατηρήσουμε το βαθμό πυραντοχής του κάθε πίνακα να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλο υλικό με
το οποίο θα γίνει φραγή του κενού που θα έχει δημιουργηθεί μετά την εισαγωγή των καλωδίων στον
πίνακα?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι, υπάρχουν και άλλα υλικά, όπως επίσης μπορείτε να επενδύσετε την σχάρα με πυράντοχη επένδυση
σε απόσταση 1,5m ή να ανοίξετε μόνο σπές εισόδου μεταλλικών σωληνώσεων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ