

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΕΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ) ΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ – ΥΠΕΡΚΛΙΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
(ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1

ΘΕΜΑ 1

Παρακαλώ να προβείτε στην κατωτέρω σημειούμενη τροποποίηση που αφορά τα πρότυπα και προκύπτει για τήρηση ομοιομορφία με υπάρχον ΩΚΚ (οι λήψεις που έχει το ΩΚΚ είναι γαλλικού τύπου AFNOR)

Ιατρικά αέρια :

~~Οι λήψεις ιατρικών αερίων και κενού θα είναι διπλής φραγής , κατασκευασμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 737-1 με κούμπωμα σύμφωνα με το ENV 737-6~~

~~Οι λήψεις οξυγόνου (O₂) θα είναι κατά AFNOR, συμβατή με τον κανονισμό EN737-6 με σήμανση~~

~~Οι λήψεις κενού (VAC) κατά AFNOR, συμβατή με τον κανονισμό EN737-6 με σήμανση.~~

Οι λήψεις ιατρικών αερίων και κενού θα είναι διπλής φραγής , κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9170-1 με κούμπωμα σύμφωνα με το NFS 90-116 (AFNOR)

Οι λήψεις αέρα 8 bar θα είναι διπλής φραγής , κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9170-1 με κούμπωμα σύμφωνα με το FDS 90-119 (AFNOR)

Κάθε λήψη ιατρικών αερίων θα σημειώνεται με ανεξίτηλη πολυκαρβονική πινακίδα σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 60601-1 με την ονομασία το χρωματισμό και το χημικό σύμβολο του αντίστοιχου αερίου.

ΘΕΜΑ 2

Διευκρινίζονται τα κατωτέρω ερωτήματα (με κόκκινη επισήμανση)

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω ζητούμενα:

2 λήψεις D, **ΑΦΟΡΑ ΛΗΨΕΙΣ DATA – Παρακαλώ να διαγραφεί διότι ήδη προβλέπονται 4 λήψεις RJ45 Cat. 6A**

2 αναμονές για λήψη monitor, **ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΑ MONITOR – Παραμένει σε εκκρεμότητα που θα διευθετηθεί με τον επιτυχόντα Ανάδοχο - Να δοθεί προσφορά χωρίς τις λήψεις monitor**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ