

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΕΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ MDF ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ HPL ΒΑΚΕΛΙΤΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1

Σε συνέχεια ερωτημάτων εκ μέρους συμμετεχόντων , δίδονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις:

Τρόπος μεταφοράς των ντουλαπιών

Στο έργο υπάρχει ανελκυστήρας. Το τελευταίο (άνω) κουτί των 45cm μπορεί να είναι διαιρούμενο , ώστε το υπόλοιπο ερμάριο να χωράει οριζόντια στον ανελκυστήρα.

Ημερομηνία έναρξης τοποθέτησης ντουλαπιών

Η τοποθέτηση μπορεί να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο και να είναι συνεχής, δηλαδή σε όλους τους ορόφους.

Πυράντοχο MDF,

Η κατηγορία **B-S2-D0** είναι αποδεκτή

Μελαμίνη αντί για HPL

Η μελαμίνη ΔΕΝ είναι αποδεκτή αντικατάσταση του HPL. Η εταιρία Formica είναι μία από τις εταιρίες που παράγει επενδύσεις HPL , και είναι αποδεκτή

Πλαϊνές οψεις

Τα ερμάρια τοποθετούνται επι το πλείστον ελεύθερα (δεν εγκιβωτίζονται) και πρέπει να έχουν εμφανείς τις πλαϊνές τους όψεις.

Το τελευταίο καθ' ύψος κουτί μπορεί να είναι διαιρούμενο για την ευκολία στην μεταφορά. Η σύνδεσή του με το κάτω κουτί θα είναι κρυφή (π.χ. συρταρωτά με μπισκότα ή φορετά από πάνω με καβίλιες εφόσον δεν θα υπάρχει ψευδοροφή πάνω από τα ερμάρια

Πόμολα

Τα πόμολα (αγορά και τοποθέτηση) περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της εργολαβίας και πρέπει να είναι **ανοξείδωτα, τύπου μπάρας**, κατάλληλα για υγειονομική χρήση , χωρίς καθόλου εγκοπές



και εσοχές

Πάνω πορτάκια με κουμπάσο

Τα πάνω πορτάκια ανοίγουν με **ανοξείδωτο τηλεσκοπικό μηχανισμό κουμπάσο**, με φρένο, αμορτισέρ (π.χ. της Hafele, MGS κλπ) κυλινδρικό συμπαγές (χωρίς εγκοπές και εσοχές για εύκολο καθαρισμό)



Κρυφός μεντεσές – με επαναφορά

Οι κρυφοί χωνευτοί μεντεσέδες τύπου χτένι θα πρέπει να έχουν ελατήριο επαναφοράς στην κλειστή θέση (χωρίς εμφανή μηχανισμό όταν είναι κλειστά τα φύλλα)

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ