

**ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**  
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΜΙΝ ΕΙ 90'**  
**ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**1<sup>Η</sup> ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ**

Κατόπιν ερωτήσεων διευκρινίζονται τα κατωτέρω

1. Στο αντικείμενο της εργολαβίας που πρέπει να εκτελέσει ο Ανάδοχος περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και η **μεταλλική υποδομή** που απαιτείται για την στήριξη και διαμόρφωση του οικοδομικού ανοίγματος, που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει με γαλβανισμένες κοιλοδοκούς 100x100x3mm. Σε όσα ανοίγματα έχουν τοποθετηθεί ήδη κάποια στοιχεία, ο Ανάδοχος μπορεί να επιλέξει είτε να τα αφαιρέσει είτε να τα διατηρήσει.

2. Όλες οι θύρες του διαγωνισμού είναι **πυράντοχες υαλόθυρες**, είτε αναφέρονται ως μονίμως ανοιχτές είτε ως μονίμως κλειστές. Δεν είναι επιθυμητή η εναλλακτική με μεταλλικές τυφλές πόρτες.

3. Για την **σφράγιση των διάκενου** πίσω από την κάσα πρέπει να ακολουθείται η προδιαγραφή του φορέα της πιστοποίησης του συστήματος κάσα-πόρτα.

Πυράντοχη μαστίχη τοποθετείται μόνο σε ανοικτά διάκενα, για υγειονομικούς λόγους. Όπου το κενό σφραγίζει με μεταλλική βαμμένη γωνιά ή έλασμα, δεν απαιτείται πυράντοχη μαστίχα

3. Ο διαγωνισμός είναι για κατηγορία πιστοποίησης (κάσα & πόρτα) **Min EI 90'** . Η εναλλακτική του απλού κουφώματος E 90, δεν είναι εν γένει επιθυμητή παρά μόνο όπου λόγω του μεγάλου ανοίγματος δημιουργείται πρόβλημα λειτουργικότητας λόγω βάρους. Να γίνει ειδική επισήμανση στην προσφορά

4. Το Πυράντοχο κούφωμα **τύπου γκιγιωτίνα** μπορεί να αντικατασταθεί με πυράντοχο ρολό και απλή γκιγιωτίνα Δεν είναι επιθυμητό το ανοιγόμενο κούφωμα

5. Καταργείται η απαίτηση σταθερής **χειρολαβής τύπου bulle**

6. Αυτόματες πόρτες που απαιτείται να ανοίγουν προς “τα μέσα” ενώ παράλληλα είναι έξοδοι κινδύνου.

Για τις πόρτες αυτές μπορεί ο υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει πρόταση με ειδικά σπαστά μπράτσα και προφίλ θυρόφυλλου που ενώ στην αυτόματη λειτουργία ανοίγουν προς “τα μέσα”, σε περίπτωση κινδύνου, ανοίγουν ως έξοδοι διαφυγής προς “τα έξω”.