

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΥΤΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1^η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

1. Επιβεβαιώνουμε ότι όλοι οι χώροι που σημειώνονται με πράσινο είναι χώροι προς φύτευση. Το υπάρχον μηχανήμα μέσα σε μία ζαρντινέρα είναι προσωρινό.
2. Το υφιστάμενο εντός ΩΚΚ δίκτυο άρδευσης, για τον υπάρχοντα κήπο, λειτουργεί. Για το ΩΜΕΚ δεν υπάρχει δίκτυο άρδευσης και πρέπει να το κατασκευάσει ο υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί. Η σύνδεση του δικτύου πόλης μέχρι το κεντρικό φρεάτιο άρδευσης θα γίνει από υδραυλικό ΩΜΕΚ
3. Στις ζαρντινέρες από σκυρόδεμα που έχουν κατασκευαστεί στο ΩΜΕΚ, επί της οδού Λυσικράτους, δεν υπάρχει σύστημα αποστράγγισης, θα πρέπει να προτεθεί στην προσφορά σας το απαραίτητο αποστραγγιστικό φύλλο / αυγουλιέρα, καθώς και γεωφάσμα. Το τελικό υψόμετρο φύτευσης των ζαρντινιερών αυτών είναι 10εκ κάτω από τα κεκλιμένα τοιχώματα.

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ