

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ

ΜΕΛΕΤΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ min min 2,000 lt (ή 2 τεμ X 1,100 lt).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η **ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** έχοντας αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (αποκλειστικού δωρητή βάσει του Νόμου 4565/2018) την διοικητική και οικονομική μέριμνα για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΜΕΚ), Λεωφ. Συγγρού 356, σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για :

ΜΕΛΕΤΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ min min 2,000 lt (ή 2 τεμ X 1,100 lt).

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εξειδικευμένοι κατασκευαστές να αποστείλουν μέχρι την :

30^η Μαΐου 2025

σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή **Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης προσφορά** για την ανάληψη της ως άνω Εργολαβίας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Σύντομη Περιγραφή:

Εντός κλειστού δωματίου στο ημιυπόγειο του ΩΜΕΚ στη θέση που φαίνεται στα σχέδια θα εγκατασταθεί νέο συγκρότημα εξουδετέρωσης αποβλήτων για τα κεντρικά εργαστήρια του ΩΜΕΚ σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές.

Το συγκρότημα αποτελείται από τα παρακάτω:

- 1.1 Δεξαμενή Συγκέντρωσης – Εξουδετέρωσης χωρητικότητα min 2,000 lt (ή 2 τεμ X 1100 lt).**
- 1.2 Αναδευτήρας**
- 1.3 Μετρητής στάθμης**
- 1.4 Σύστημα μέτρησης pH**

- 1.5 Δοσομέτρηση χημικών διαλυμάτων
Δοσομετρικό σύστημα διαλύματος βάσης.
Δοσομετρικό σύστημα διαλύματος οξέος.
- 1.6 Ηλεκτροβάννα εκκένωσης.
- 1.7 Ηλεκτρολογικός πίνακας βιομηχανικού τύπου, επιτοίχιος και παρέχει
βαθμό προστασίας IP65 (κατά IEC/EN 60529)
- 1.8 Σύστημα αυτόματου ελέγχου

Η λειτουργία όλου του συστήματος εξουδετέρωσης εργαστηριακών αποβλήτων ελέγχεται πλήρως μέσω ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC). Το PLC είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία 93/68/EEC (EMC) και ο τρόπος προγραμματισμού συμφωνεί με το πρότυπο IEC 61131-3.

1.9 Σύνδεση με το BMS

Η εγκατάσταση του Αναδόχου θα πρέπει να παρέχει τις εξής εξόδους επικοινωνίας προς το BMS:

- 1. Αναλογική για τον μετρητή στάθμης
- 2. Αναλογική για τον μετρητή pH
- 3. Ψηφιακή για την λειτουργία On/Off – Alarm του Αναδευτήρα
- 4. Ψηφιακή έξοδος της δοσομετρικής αντλίας οξέως
- 5. Ψηφιακή έξοδος της δοσομετρικής αντλίας βάσης
- 6. Ψηφιακή έξοδος της ηλεκτροβάννας εκκένωσης

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1. Εργολαβία

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην
ΜΕΛΕΤΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ min min 2,000 lt (ή 2 τεμ X 1,100 lt).

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Εργοδότης της παρούσας Εργολαβίας και αναθέτουσα Αρχή είναι η ΑΡΙΟΝΑ που είναι επίσης η μόνη υπεύθυνη για την οριστική επιλογή του Εργολάβου, την ανάθεση, την διαχείριση της Σύμβασης και την διευθέτηση των πληρωμών.

Η ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ (στο εξής "**Εργοδότης**") είναι ιδιωτική εταιρεία (Τεχνική Κατασκευαστική και Καλλιτεχνική), και ανήκει στον όμιλο του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και έχει αναλάβει την υλοποίηση και χρηματοδότηση του Έργου με αυτεπιστασία .

Η Σύμβαση είναι ιδιωτική και δεν υπάγεται στις διαδικασίες του Δημοσίου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο θα κατασκευαστεί χωρίς γενικό εργολάβο, με επιμέρους εργολαβίες υπό την εποπτεία και διοίκηση της ΤΕΝΣΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ (στο εξής "**Διοίκηση Έργου**" ή ΤΕΝΣΩΡ)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η έναρξη εργασιών προβλέπεται να γίνει **άμεσα**

Ο Ανάδοχος θα εργάζεται τμηματικά και παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών στο έργο, και το χρονοδιάγραμμα της ΤΕΝΣΩΡ
Παράδοση εντός 1 μηνός από την ανάθεση

ΣΥΜΒΑΣΗ

Είναι η σύμβαση για την κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης ανάθεση της Εργολαβίας που θα υπογραφεί μεταξύ του επιτυχόντα προσφέροντα και της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η Σύμβαση υπόκειται στο Ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένους/πιστοποιημένους κατασκευαστές που έχουν εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο ιατρικού εξοπλισμού.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Νίκη Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

oemekergon@onassis.org και τηλέφωνο 210 94 98 360

καθώς και στην

ΤΕΝΣΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ tensor@otenet.gr και m.pantelidaki@tensor.gr

Περαιτέρω οδηγίες ως συνημμένα τεύχη πρόσκλησης [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ](#)

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ